

第1分団屯所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関	スクエアライト 口350埋込 FHP32×3	3	3
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
調理室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
待機室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
廊下 トイレ	ダウンライト Φ150 60W相当	3	3
研修室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
物置 資材保管庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
物置 資材保管庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2

第2分団屯所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関	ブラケット 自熱電球 60形	1	1
玄関	シーリングライト FCL30	1	1
便所	ブラケット 自熱電球 60形	1	1
手洗い	ブラケット 自熱電球 60形	1	1
団員詰所	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
団員詰所	直管蛍光灯 FL15形	1	1
車庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
車庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
階段	シーリングライト FCL30	1	1
研修室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
納戸	直管蛍光灯 FL15形	1	1

第6分団屯所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
ポーチ	直管蛍光灯 FL20形	1	1
資材保管庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
資材保管庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
調理室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
談話室	シーリングライト FL20 5灯 和風	1	1
玄関	シーリングライト FCL30	1	1
便所 手洗い	ブラケット白熱電球 60形	1	1
研修室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
研修室	直管蛍光灯 FL20形	1	1

第7分団屯所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関ポーチ	ブラケット ボール電球 60形	1	1
玄関	シーリングライト FCL30	2	2
手洗い	直管蛍光灯 FL20形	1	1
便所	ブラケット 白熱電球 60形	1	1
談話室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
調理室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
研修室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
資機材置場	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
資機材置場	直管蛍光灯 Hf32形	4	4

庁舎

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
1階 玄関ポーチ	ダウンライト Φ200 IL100 電球色	6	6
1階 風除室	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30・32	4	4
1階 町民ホール	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30・32	6	6
1階 談話コーナー	ブラケット 白熱電球 40形 電球色	1	4
1階 会計課	直管蛍光灯 FL40形	6	8
1階 金庫室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
1階 電算室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
1階 無線室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
1階 OO交換室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
1階 外(東口)	ブラケット FL20 防雨型	1	1
1階 階段室(東側)	直管蛍光灯 FL40形	1	1
2階 階段室(東側)	非常灯 別置(直付形)	1	1
3階 階段室(東側)	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	1	1
1階 ロッカー室	直管蛍光灯 FL40形	5	5
1階 書庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4
1階 町民生活課・税務課	直管蛍光灯 FLR110形	16	32
1階 介護福祉課	直管蛍光灯 FLR110形	6	12
1階 すこやか健康課	直管蛍光灯 FLR110形	5	10
1階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	2	2
1階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	8
1階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	5	10
1階 廊下	非常灯 別置(直付形)	5	5
1階 書庫	直管蛍光灯 FL40形	0	0
1階 保健OO室	直管蛍光灯 FL40形	0	0
1階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
1階 階段室	非常灯 別置(直付形)	1	1
1階 ポンプ室	ブラケット 白熱電球 60形	2	2
1階 給湯室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
1階 給湯室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
1階 女子便所	ダウンライト Φ150 100W相当	6	6
1階 男子便所	ダウンライト Φ150 100W相当	5	5
1階 女子便所・男子便所	ダウンライト Φ150 100W相当	2	2
1階 職員玄関	ブラケット FL20 防雨型	1	1
1階 宿直室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
1階 宿直室	シーリングライト FCL30・40形	1	2
1階 書庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4
1階 廊下	直管蛍光灯 FLR110形	18	36
2階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 階段室	非常灯 別置(直付形)	1	1
2階 物入	直管蛍光灯 FL40形	2	2

2階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	15	30
2階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
2階 会議室	非常灯 別置 (直付形)	3	3
2階 会議室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2
2階 ベランダ	ブラケット 白熱電球 60形	3	3
2階 ホワイエ	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30・32	4	4
2階 教育委員会	直管蛍光灯 FL40形	18	36
2階 教育委員会	直管蛍光灯 FL40形	2	4
2階 教育委員会	非常灯 別置 (直付形)	2	2
2階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
2階 階段室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
2階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 男子便所・女子便所	ダウンライト Φ150 100W相当	1	1
2階 ベランダ	ブラケット 白熱電球 60形	2	2
2階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	3	6
2階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	3	6
2階 廊下	非常灯 別置 (直付形)	3	3
2階 廊下	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30・32	2	2
2階 廊下	ダウンライト Φ150 100W相当	3	3
2階 廊下	ダウンライト Φ150 40W相当	2	2
2階 廊下	非常灯 別置 (直付形)	2	2
2階 ベランダ	ブラケット 白熱電球 60形	2	2
2階 教育長室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 教育長室	直管蛍光灯 FL40形	8	8
2階 教育長室	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 教育長室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 書庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4
2階 建設課・産業振興課	直管蛍光灯 FLR110形	10	20
2階 建設課・産業振興課	ダウンライト Φ150 40W相当	2	2
2階 建設課・産業振興課	非常灯 別置 (直付形)	2	2
2階 総合政策課・総務課	直管蛍光灯 FLR110形	10	20
2階 総合政策課・総務課	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 総合政策課・総務課	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 副町長室	直管蛍光灯 FL20形	6	24
2階 副町長室	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 副町長室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 応接室	直管蛍光灯 FL20形	4	24
2階 応接室	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 応接室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 前室	ブラケット 白熱電球 40形 電球色	1	1

2階 前室	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 前室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
2階 便所	ダウンライト Φ150 60W相当	1	1
2階 町長室	シーリングライト FL20 5灯 和風	2	2
2階 町長室	直管蛍光灯 FL40形	16	16
2階 町長室	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
2階 町長室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 階段室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 ベランダ	ブラケット白熱電球 60形	2	2
3階 ベランダ	ダウンライト Φ150 100W相当	2	2
3階 ベランダ	ダウンライト Φ150 40W相当	2	2
3階 ベランダ	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 操作室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
3階 操作室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 操作室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 議場	不明	1	1
3階 傍聴室	不明	3	3
3階 傍聴室	ダウンライト Φ150 100W相当	7	7
3階 傍聴室	ダウンライト Φ150 40W相当	2	2
3階 傍聴室	非常灯 別置 (直付形)	2	2
3階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	13	26
3階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
3階 会議室	非常灯 別置 (直付形)	2	2
3階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 階段室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
3階 廊下	ダウンライト Φ150 100W相当	3	3
3階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 書庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1
3階 ベランダ	ブラケット 白熱電球 60形	2	2
3階 ベランダ	ダウンライト Φ150 40W相当	1	1
3階 ベランダ	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 廊下	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30・32	10	10
3階 廊下	ダウンライト Φ150 100W相当	14	14
3階 議員控室	直管蛍光灯 FL40形	10	20
3階 議員控室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
3階 議員控室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 議長室	直管蛍光灯 FL40形	8	16
3階 議長室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 議長室	非常灯 別置 (直付形)	1	1

3階 議会事務局	直管蛍光灯 FL40形	5	10
3階 議会事務局	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 議会事務局	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 第1会議室・和会議室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
3階 第1会議室・和会議室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
3階 第1会議室・和会議室	非常灯 別置 (直付形)	2	2
3階 選管監査室	直管蛍光灯 FL40形	5	10
3階 選管監査室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 選管監査室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 印刷室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 印刷室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
3階 印刷室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
3階 備品庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4
R階 議場吹抜	ダウンライト(高天井) Φ250 HF250 無線調光	23	23
R階 議場吹抜	ダウンライト(高天井) Φ250 HF250 無線調光	27	27
R階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
R階 階段室	非常灯 別置 (直付形)	1	1
R階 機械室	直管蛍光灯 FL40形	6	6
R階 外	ブラケット FL20 防雨型	1	1

耳ヶ吠東集会所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
大広間	スクエアライト 口450埋込 FPL36×2	16	16
玄関ポーチ	シーリングライト FCL30	1	1
玄関	ダウンライト Φ150 60W相当	6	6
ホール	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
廊下	ダウンライト Φ150 60W相当	7	7
男子便所	ダウンライト Φ150 60W相当	5	5
女子便所	ダウンライト Φ150 60W相当	5	5
女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1
多目的便所	ダウンライト Φ150 60W相当	2	2
居室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
居室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
小広間	スクエアライト 口450埋込 FPL36×2	6	6

新田集会所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関ポーチ	ダウンライト 口150 IL60 電球色	2	2
玄関	シーリングライト FCL30	1	1
居室	直管蛍光灯 Hf32形	10	20
居室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
男子トイレ	ダウンライト 口150 IL60 電球色	2	2
女子トイレ	ダウンライト 口150 IL60 電球色	2	2
物置	直管蛍光灯 Hf32形	1	1

赤保内集会所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関	スクエアライト 口350埋込 FHP23×4	3	3
玄関	ダウンライト Φ150 FDL13	4	4
大広間	スクエアライト 口350埋込 FHP23×4	12	12
大広間	直管蛍光灯 FL20形	2	2
物置	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
居室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12

蒼前集会所

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関	ダウンライト Φ200 IL100 電球色	4	4
男子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
女子トイレ	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
部品庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
居室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
居室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
廊下	環状蛍光灯 FCL30形	4	4
2F居室	直管蛍光灯 Hf32形	30	30
2F廊下	シーリングライト FCL30	12	12
2F居室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4

大蛇三地区集会所 ※大部分LED化済

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関、ポーチ	ダウンライト LED	0	0
ホール	ダウンライト LED	0	0
廊下	ダウンライト LED	0	0
和室	直管蛍光灯 LED	0	0
男子トイレ	ダウンライト LED	0	0
多目的トイレ	ダウンライト LED	0	0
女子トイレ	ダウンライト LED	0	0
居室	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
調理室	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
物置	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
集会室前室	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
ステージ	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
集会室	ベースライト(埋込W220) LED	0	0
集会室1	スポットライト(フランジ) ビーム球 100W相当	2	2
外灯	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 400形	1	1

ハートフルプラザ・はしかみ

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関	直管蛍光灯 FL40形	11	11
	直管蛍光灯 FL40形	4	8
	非常灯 別置(直付形)	1	1
事務室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
	直管蛍光灯 FL40形	4	12
	直管蛍光灯 FL20形	1	1
	直管蛍光灯 FL40形	2	4
会議室	直管蛍光灯 FL40形	19	38
風呂	シーリングライト FCL30・40形	4	4
	直管蛍光灯 FL20形	2	2
	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30	6	6
トイレ	直管蛍光灯 FL40形	6	6
	直管蛍光灯 FL32形	2	2
廊下	ダウンライト(高天井) Φ200 HID150	16	16
	非常灯 IL40w Φ150	5	5
不明	直管蛍光灯 FL40形	4	8
	直管蛍光灯 FL40形	2	2
	直管蛍光灯 FL20形	1	2
ホール	ダウンライト(高天井) Φ200 HID150	15	15
	非常灯 IL40w Φ150	4	4
	ブラケット 白熱電球 40形	1	1
外回り	ブラケット 壁灯 FHT42相当	8	8
別棟 1F	ダウンライト Φ175 IL60 電球色	3	3
準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
実習室その他	直管蛍光灯 FL40形	23	46
WC	直管蛍光灯 FL40形	5	5
	ダウンライト Φ150 40W相当	5	5
	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	2	2
HC WC	直管蛍光灯 FL20形	2	2
	直管蛍光灯 FL20形	1	1
物品格納庫	直管蛍光灯 FL40形	4	8
不明	直管蛍光灯 FL40形	3	6
	直管蛍光灯 FL40形	1	1
ボイラー室	直管蛍光灯 FL40形	4	8
	直管蛍光灯 FL40形	3	3
	ブラケット FL20 防雨型	1	1
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4
	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	4	4
	非常灯 IL40w Φ150	3	3
消火ポンプ庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2

	非常灯 別置 (直付形)	1	1
相談室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
2F 不明	ダウンライト 口150 IL100 電球色	3	3
2F ホール	ブラケット 白熱電球 100形	8	8
	ダウンライト(高天井) Φ200 HID150	16	16
	非常灯 IL40w Φ150	5	5
	直管蛍光灯 FL40形	4	8
会議室1~5	直管蛍光灯 FL40形	40	80
WC	直管蛍光灯 FL40形	2	4
	直管蛍光灯 FL32形	4	4
HC WC	直管蛍光灯 FL20形	1	2
	直管蛍光灯 FL20形	1	1
	ダウンライト Φ150 FHT16	18	18
階段	ブラケット 白熱電球 60形	3	6
	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形 E38	6	6
	直管蛍光灯 FL40形	19	38
	直管蛍光灯 FL40形	5	5
大ホール	ダウンライト(小) 特殊	46	46
	ダウンライト(小) 特殊	112	112
	ダウンライト(高天井) 特殊	28	28
	スポットライト(大) 特殊	18	18
	非常灯 IL40w Φ150	4	5
大ホール ステージ	スポットライト(小) 特殊	45	45
	スポットライト(小) 特殊	36	36
	スポットライト(大) 特殊	16	16
談話ロビー	コンパクト形蛍光ランプ	3	12

つつじの森キャンプ場

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
トイレ 物置	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
トイレ 廊下	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3
トイレ 男子	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
トイレ 男子	直管蛍光灯 FL20形	1	1
トイレ 男子	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1
トイレ 女子	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
トイレ 女子	直管蛍光灯 FL20形	1	1
トイレ 女子	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2
トイレ 多目的	直管蛍光灯 FL20形	1	2
トイレ 手洗場	直管蛍光灯 FL20形	1	1
トイレ 出入口	直管蛍光灯 FL20形	1	1
炊事棟	直管蛍光灯 FL20形	3	3
キャンプ場外灯	HIDランプ(投光器) 街路灯 HF200形 E39	7	7

わっせ交流センター

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
交流室	直管蛍光灯 Hf32形	30	60
交流室	直管蛍光灯 Hf32形	30	60
交流室前廊下	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
資料室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
配膳室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
加工室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
厨房 配膳室	直管蛍光灯 Hf32形	9	9
そば打ち体験教室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
食事スペース	直管蛍光灯 Hf32形	9	9
便所 男	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
便所 女	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
手洗	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
製粉室	直管蛍光灯(防水ソケット) Hf32形	4	8
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
冷蔵室	ブラケットLED	3	3
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
玄関	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
ホール	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
裏玄関	直管蛍光灯(防水ソケット) Hf32形	1	2
小会議室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22
展示ケース	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
備品庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
備品庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
湯沸室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
渡り廊下	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
体育館 玄関	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
体育館 玄関	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
体育館 便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
体育館 器具庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
体育館 アリーナ	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形 E39	24	24
体育館 控室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
体育館 控室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
体育館 ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	15	30
体育館 ステージ	スポットライト(フランジ) JD90W相当	5	5

町営放牧場

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
トイレ 玄関ポーチ	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	6	6
トイレ ホール	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	4	4
トイレ 男子便所	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	2	2
トイレ 便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
トイレ 男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
トイレ 女子便所	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	5	5
トイレ 女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
トイレ 女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
トイレ 障害者便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
トイレ 物置	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	1	1
放牧場(看視舎) 玄関ホール	直管蛍光灯 FL20形	1	1
放牧場(看視舎) トイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	1
放牧場(看視舎) 事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
放牧場(看視舎) 休憩室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1
放牧場(看視舎) 休憩室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
放牧場(看視舎) 外部階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1
放牧場パドック 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2

小規模作業施設

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関ポーチ	ブラケット 棚下灯 FL20形	2	2
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
事務室	直管蛍光灯 FL15形	1	1
便所	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1
便所	ブラケット 白熱電球 60形	1	1
資機材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
休憩室	シーリングライト FCL32・40形	1	1

大開平トイレ

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
出入口	ブラケット 小型シーリングΦ250 FML13 電球	1	1
ホール	シーリングライト FCL30	1	1
女子便所	シーリングライト FCL30	4	4
女子便所	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1
男子便所	シーリングライト FCL30	3	3
男子便所	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1
障害者便所	シーリングライト FCL30	1	1
障害者便所	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1

階上岳用水施設

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
浄水棟	直管蛍光灯 FL20形	1	1
浄水棟	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
高区配水池棟	直管蛍光灯 FL20形	1	1
高区配水池棟	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
低区配水池棟	直管蛍光灯 FL20形	1	1
低区配水池棟	ブラケット白熱電球 60形	1	1

森の交流館

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
出入口	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	2	2
風除室	シーリングライト FCL30・32・40形	2	2
ホール	コンパクト蛍光灯 FPR96形 電球色	5	20
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
プロア一室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
事務室前廊下	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	3	3
湯沸室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
障害者トイレ	直管蛍光灯 FL10形	2	2
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	1	1
男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	2	2
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	1	1
女子便所	直管蛍光灯 FL20形	3	3
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	6	6
障害者トイレ	ブラケット 小型シーリング Φ300 IL60	1	1
障害者トイレ	直管蛍光灯 FL10形	1	1
ポンプ室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
倉庫2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
廊下	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	8	8
廊下	コンパクト蛍光灯 FPL55形	6	24
倉庫3	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
中研修室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
中研修室 床の間(大)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
中研修室 床の間(小)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
交流ホール	シーリングライト FCL30・32・40形	6	6
交流ホール	直管蛍光灯 Hf32形	28	56
交流ホール	ダウンライト Φ150 FHT42 電球色	18	18
交流ホール	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	6	6
控室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	14	28
ステージ	直管蛍光灯 FL20形	1	1
ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
ステージ	スポットライト(フランジ) JD90W相当	5	5

大蛇加工センター

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
出入口、外壁	HIDランプ(投光器) 街路灯 HF300形 E39	4	4
玄関	ブラケット 白熱電球 100形	3	3
居室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
大広間	直管蛍光灯 Hf32形	18	36
和室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
和室	直管蛍光灯 FL15形	1	1
和室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1
居室	ダウンライト Φ 125 40W相当	3	3
居室	ダウンライト Φ 125 60W相当	1	1
居室	ブラケット 小型シーリング Φ 300 IL60	1	1
居室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
居室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1

田代せせらぎ公園

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
街路灯	HIDランプ(投光器) 街路灯 HF300形 ヘッド	4	4

登山道東口（寺下）トイレ

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
外部	FDL18	2	2
ホール	直管蛍光灯 FL20形	4	4
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
男子便所	FDL18	2	2
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
女子便所	FDL18	2	2
多目的便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1

道の駅はしかみ ※大部分LED化済

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
出入口	環状蛍光灯 FCL30形	3	3
体験創作コーナー	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	10	10
観光案内所	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	0	0
研修室	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	0	0
出入口2 風除室	環状蛍光灯 FCL30形	2	2
ホール	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	0	0
便所	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
便所	直管蛍光灯 FL10形	0	0
廊下	ダウンライト □150 IL60 電球色	2	2
廊下	直管蛍光灯 FL20形	0	0
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
ストック	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
厨房	直管蛍光灯(防水ソケット) Hf32形	0	0
レストラン	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
レストラン	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	0	0
トイレ棟 ホール	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	0	0
トイレ棟 ホール	ブラケット ビーム球100W相当	0	0
トイレ棟 ホール	スポットライト(フランジ) ビーム球75W相当	0	0
トイレ棟 男子便所化粧室	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
トイレ棟 男子便所化粧室	ブラケット 白熱電球 40形	0	0
トイレ棟 男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
トイレ棟 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	0	0
トイレ棟 障害者便所	ダウンライト Φ150 RF60W	0	0
トイレ棟 機械室	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
トイレ棟 機械室	直管蛍光灯 FL20形	0	0
トイレ棟 女子便所化粧室	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
トイレ棟 女子便所化粧室	ブラケット 白熱電球 40形	0	0
トイレ棟 女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
トイレ棟 女子便所	直管蛍光灯 FL20形	0	0
お休み処 入口	電球(特殊)	2	2
直売所 入口	電球(特殊)	2	2
レストラン 入口	電球(特殊)	2	2
休憩室(和室)	蛍光灯	2	2
レストラン 風除室	蛍光灯	2	2
レストラントイレ 男性	蛍光灯	2	2
レストラントイレ 女性	蛍光灯	2	2
廊下	蛍光灯	3	3
従業員用トイレ	蛍光灯	1	1
レストラン 休憩室	蛍光灯	2	2

農村活性化センター（フォレストピア階上）

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
玄関ポーチ	ブラケット 洋風 FDL13 電球色	2	2
風除室	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	4	4
交流室	直管蛍光灯 LED	1	2
調理室	直管蛍光灯 LED	3	6
交流室	ダウンライト 口150 IL60 電球色	8	8
交流室	ブラケット白熱電球 60形	4	4
交流室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
研修室	直管蛍光灯 Hf32形	2	6
研修室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	2
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
物入	ブラケット 白熱電球 60形	1	1
障害者トイレ	環状蛍光灯 FCL30形	1	1
女子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	5	5
男子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	4	4
湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
ジェラート販売部	直管蛍光灯 LED	2	4
ジェラート製造室	直管蛍光灯 LED	3	6
部品庫	ブラケット白熱電球 40形 LED	1	1
準備室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
そば打ち室	直管蛍光灯 LED	2	4

階上小学校

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
理科家庭科教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
理科家庭科教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
普通教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
手洗所	直管蛍光灯 FL40形	1	2
便所男	直管蛍光灯 FL40形	2	4
便所女	直管蛍光灯 FL40形	2	4
廊下	直管蛍光灯 FL40形	11	11
図書室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
図書室	直管蛍光灯 FL40形	4	4
図書室	ダウンライト Φ150 RF150W	9	9
図書室	直管蛍光灯 FL40形	4	4
説書コーナー	直管蛍光灯 FL40形	2	4
階段	直管蛍光灯 FL20形	2	4
教具室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
ポーチ	直管蛍光灯 FL40形	2	4
ホール	直管蛍光灯 FL40形	4	8
職員室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
印刷室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
校長室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
保健室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
スタジオ	直管蛍光灯 FL40形	6	12
職員室横廊下	直管蛍光灯 FL40形	6	6
便所 スタジオ横	直管蛍光灯 FL40形	6	12
2F音楽室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
2F音楽室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
2F普通教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2

2F廊下 音楽室前	直管蛍光灯 FL40形	8	16
2F階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2F階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1
2F多目的ホール照明	直管蛍光灯 Hf32形	30	60
1階体育館棟 廊下	直管蛍光灯 FL40形	11	11
1階体育館棟 ステージ横室	ダウンライト Φ100 60W相当	1	1
1階体育館棟 ステージ横室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
1階体育館棟 ステージ	直管蛍光灯 FL40形	12	24
1階体育館棟 ステージ	スポットライト(レール) JD100W相当	7	7
1階体育館棟 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1
1階体育館棟 階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1
1階体育館棟 ホール	直管蛍光灯 FL40形	4	4
1階体育館棟 出入口ポーチ	ブラケット 白熱電球 100形 電球色	1	1
1階体育館棟 便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3
1階体育館棟 便所	直管蛍光灯 FL20形	1	2
街路灯	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 300形	4	4
2階体育館棟 ギャラリー	直管蛍光灯 FL40形	10	20
2階体育館棟 アリーナ	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	24	24
2階体育館棟 ステージ横	直管蛍光灯 FL40形	3	3
2階体育館棟 ステージ	ブラケット 白熱電球 60形	2	2

赤保内小学校

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
1階 給食準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
1階 普通教室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22
1階 普通教室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22
1階 普通教室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22
1階 普通教室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22
1階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	8	8
1階 機械室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
1階 ポンプ室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
1階 OO室 ポンプ室隣	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
1階 多目的ホール	直管蛍光灯 Hf32形	7	14
1階 多目的ホール	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	5	5
1階 便所男子	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
1階 便所男子	スクエアライト □275 埋込 FML36×2	1	1
1階 便所女子	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
1階 便所女子	スクエアライト □275 埋込 FML36×2	1	1
1階 通用口 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
1階 通用口 廊下	スクエアライト □275 埋込 FML36×2	11	11
1階 資料室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
1階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1
1階 便所女子 階段横	直管蛍光灯 FL40形	2	4
1階 更衣室女子	直管蛍光灯 FL40形	1	1
1階 便所男子 階段横	直管蛍光灯 FL40形	3	6
1階 更衣室男子	直管蛍光灯 FL40形	1	1
1階 印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
1階 湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
1階 会話コーナー	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
1階 職員室	直管蛍光灯 Hf32形	0	0
1階 OO室 保健室横	スクエアライト □600 埋込 FPL55×4	4	16
1階 OO室 保健室横	ダウンライト Φ150 60W相当	12	12
1階 保健室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
1階 昇降口	直管蛍光灯 Hf32形	8	16
1階 昇降口	ダウンライト Φ150 60W相当	8	16
2階 図工室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
2階 図工室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
2階 準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
2階 理科室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
2階 理科室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
2階 準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
2階 階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2

2階 図書室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
2階 図書室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
2階 児童会コーナー	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
2階 児童会コーナー	直管蛍光灯 Hf32形	3	3
2階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
2階 ワークスペース	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	5	5
2階 ワークスペース	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
2階 廊下	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	4	4
2階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
2階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	3	3
2階 廊下	ダウンライト ϕ 150 FDL27	3	3
2階 000室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
2階 000室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
2階 階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 トイレ前	環状蛍光灯 FCL30形	2	2
2階 トイレ前	スクエアライト \square 450 埋込 FPL36 \times 2	2	2
2階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
2階 普通教室(4か所)	直管蛍光灯 Hf32形	36	72
2階 普通教室(4か所)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	8	8
2階 給食準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
2階 給食準備室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
3階 コンピューター室	直管蛍光灯 Hf32形	32	64
3階 コンピューター室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
3階 コンピューター室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
3階 階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
3階 家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	9	18
3階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
3階 000室	直管蛍光灯 Hf32形	15	15
3階 000室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
3階 000室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
3階 準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
3階 ワークスペース	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
3階 ワークスペース	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	6	6
3階 ワークスペース	ダウンライト ϕ 150 FDL27	3	3
3階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
3階 廊下	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
3階 トイレ前	環状蛍光灯 FCL30形	2	2
3階 トイレ前	スクエアライト \square 450 埋込 FPL36 \times 2	2	2
3階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2

3階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2
3階 普通教室(4か所)	直管蛍光灯 Hf32形	36	72
3階 普通教室(4か所)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	8	8
3階 給食準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
3階 給食準備室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
体育館 用具庫	直管蛍光灯 FL40形	5	10
体育館 ポーチ	ダウンライト Φ150 40W相当	5	5
体育館 風除室	ダウンライト Φ150 FDL27	3	3
体育館 玄関ホール	スクエアライト □600 埋込 FPL55×4	4	4
体育館 玄関ホール	不明	1	1
体育館 玄関ホール	ブラケット白熱電球 60形	2	2
体育館 玄関ホール	ブラケット白熱電球 60形	3	3
体育館 玄関ホール	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2
体育館 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	2
体育館 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	2
体育館 男子便所	ブラケット 白熱電球 60形	2	2
体育館 男子便所	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	1	1
体育館 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	2
体育館 女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	2
体育館 女子便所	ブラケット白熱電球 60形	2	2
体育館 女子便所	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	1	1
体育館 ミーティング室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
体育館 ミーティング室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	1	1
体育館 入口	不明	2	2
体育館 渡り通路	直管蛍光灯 FL40形	2	2
体育館 アリーナ	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	20	20
体育館 控室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
体育館 ステージ	直管蛍光灯 FLR110形	8	8
体育館 ステージ	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	2	2
体育館 控室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
体育館 控室	直管蛍光灯 FL20形	1	2
体育館 外回り	ブラケットFL20 防雨型	5	5
体育館 外回り	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	3	3
体育館 ステージ上部	直管蛍光灯 FL40形	4	8
体育館 ステージ上部	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2

道仏小学校

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
体育館1階 ステージ他	直管蛍光灯 FL40形	4	8
体育館1階 ステージ他	直管蛍光灯 FL40形	9	9
体育館1階 ステージ他	直管蛍光灯 FL20形	6	6
体育館1階 ステージ他	直管蛍光灯 FL20形	1	2
体育館1階 ステージ他	ブラケット 白熱電球 60形	5	5
体育館1階 ステージ他	ブラケット 棚下灯 FL15形	3	3
体育館1階 ステージ他	コンパクト蛍光灯 FPR96形	4	8
体育館1階 ステージ他	スポットライト(レール) JD100W相当	12	12
体育館1階 ステージ他	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	1	1
体育館1階 ステージ他	直管蛍光灯 FLR110形	8	16
体育館1階 ステージ他	HIDランプ(投光器) 街路灯 HF300形 E39	1	1
体育館2階	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	20	20
体育館2階	不明	4	4
体育館2階	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	1	1
1階 校舎	直管蛍光灯 FL40形	127	254
1階 校舎	直管蛍光灯 FL40形	24	24
1階 校舎	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	6	6
1階 校舎	直管蛍光灯 FL20形	29	29
1階 校舎	直管蛍光灯 FL20形	11	22
1階 校舎	ブラケット 白熱電球 60形	45	45
1階 校舎	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	6	6
1階 校舎	ブラケット 白熱電球 100形	2	2
1階 校舎	直管蛍光灯 FL10形	11	11
1階 校舎	コンパクト蛍光灯 FPR96形	15	30
1階 校舎	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	2	2
1階 校舎	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	4	4
1階 校舎	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 300形	1	3
1階 校舎	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4
1階 校舎	ダウンライト Φ150 IL100 電球色	2	2
1階 校舎	スポットライト(フランジ) ビーム球150W相当	1	1
1階 校舎	ブラケットポール電球100形	2	2
1階 校舎	スクエアライト □600 埋込 FPL55×4	1	1
2階 校舎	直管蛍光灯 FL40形	129	258
2階 校舎	直管蛍光灯 FL40形	13	13
2階 校舎	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	6	6
2階 校舎	直管蛍光灯 FL20形	26	26
2階 校舎	ブラケット 白熱電球 60形	11	11
2階 校舎	ブラケット 小型シーリング Φ300 IL60	2	2
2階 校舎	スポットライト(フランジ) デザイン灯 ハロゲン150W	6	6
2階 校舎	ブラケット 白熱電球 100形	4	4

2階 校舎	コンパクト蛍光灯 FPR96形	8	16
2階 校舎	ブラケット ボール電球100形	1	1
2階 校舎	直管蛍光灯 FL10形	8	8
2階 校舎	スクエアライト □600埋込 FPL55 × 4	11	11
2階 校舎	ダウンライト Φ150 IL100 電球色	3	3
2階 校舎	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 300形	2	6
2階 校舎	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	2	2
2階 校舎	スポットライト(フランジ) ビーム球150W相当	6	6
2階 校舎	ブラケット クリプトン球 60形	1	1
2階 校舎	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1
2階 校舎	直管蛍光灯 FL40形	15	45

階上中学校

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
男女便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
廊下	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
多目的便所	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
多目的便所	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1
体育館外灯	ブラケット FL20 防雨型	6	6
男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
ホール・玄関	シーリングライト FL20 3灯 和風	5	5
ホール・玄関	スポットライト(フランジ) デザイン灯 ハロゲン150W	2	2
体育器具室	直管蛍光灯 FL40形	4	8
体育器具室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
体育器具室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1
用具室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
用具室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1
アリーナ	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 700形	20	20
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形	36	72
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	8	8
男女職員便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
男女職員便所	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	2	2
男女職員便所	ダウンライト Φ150 FHT16	4	4
男女職員便所	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形	18	36
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	4	4
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形	36	72
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	8	8
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形	18	36
一般教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	4	4
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1
廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3
男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3
女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
水飲み場	直管蛍光灯 FL40形	2	2
物置	直管蛍光灯 FL20形	3	3

階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
身障者便所	直管蛍光灯 FL20形	1	2
準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
コンピュータ室	直管蛍光灯 FL40形	28	56
コンピュータ室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
調理室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
調理室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	3	3
男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	3	3
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1
廊下	直管蛍光灯 FL40形	8	8
渡り廊下	ブラケット FL20 防雨型	1	1
消化ポンプ室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
消化ポンプ室	非常灯 別置(直付形)	1	1
機械室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	2
電気室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
機材室	直管蛍光灯 FL40形	4	4
渡り廊下	ブラケット FL20 防雨型	1	1
湯沸室・休憩室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
湯沸室・休憩室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
湯沸室・休憩室	シーリングライト FL20 3灯 和風	1	1
教育相談室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
配膳室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
保健室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
廊下	直管蛍光灯 FL40形	46	46
校長室	直管蛍光灯 FL20形	6	30
印刷室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
職員室	直管蛍光灯 FL40形	24	48
階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1
昇降口	直管蛍光灯 FL20形	10	40
昇降口	直管蛍光灯 FL20形	3	3
販売所	直管蛍光灯 FL40形	2	4
物品庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2
放送室	直管蛍光灯 FL40形	4	8
放送室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1
廊下	直管蛍光灯 FL40形	5	5

男子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3
男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3
女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
水飲み場	直管蛍光灯 FL40形	2	2
階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
ホール	HIDランプ(高天井) 水銀灯(HF) 300形	18	18
ホール	ダウンライト Φ150 FDL18	23	23
ホール	スポットライト(フランジ) ビーム球100W相当	2	2
図書室	直管蛍光灯 FLR110形	8	16
図書室	ダウンライト Φ150 FDL18	6	6
準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4
第2理科室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
第2理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	2
廊下	直管蛍光灯 FL40形	3	3
音楽室	直管蛍光灯 FL40形	4	4
音楽室	直管蛍光灯 FL40形	8	16
音楽室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
楽器室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
廊下・階段	直管蛍光灯 FL40形	17	17
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
視聴覚教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
生徒会室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
進路指導室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
特殊教室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
特殊教室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
廊下・階段	直管蛍光灯 FL40形	18	18
技術室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
技術室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
第1理科室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
第1理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6
美術室	直管蛍光灯 FL40形	8	16
美術室	直管蛍光灯 FL40形	2	2
塔屋	直管蛍光灯 FL40形	4	4

道仏中学校

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
多目的便所	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
多目的便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
技術教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
技術教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
技術教室	ブラケット FL20 防雨型	1	1
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
美術教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
美術教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
会議室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
会議室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
会議室	ブラケットFL20 防雨型	1	1
教育相談室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
教育相談室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
階段室他	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
階段室他	ブラケットFL20 防雨型	1	1
生徒女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	4	4
多目的便所新設	不明	0	0
物品庫他	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
物品庫他	ブラケットFL20 防雨型	1	1
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
家庭科教室(調理)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
家庭科教室(調理)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
家庭科教室(被覆)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
家庭科教室(被覆)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
家庭科教室(被覆)	直管蛍光灯 FL20形	1	1
理科教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
理科教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2

理科教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
理科教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
階段室	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
生徒男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2
階段室	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
階段室	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
生徒女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	4	4
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
階段室	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
図書室	直管蛍光灯 Hf32形	15	30
図書室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
多目的教室	不明	0	0
準備室	不明	0	0
音楽教室	不明	0	0
コンピューター室	不明	0	0
玄関他	スクエアライト 口570 直付 FHP32×3	2	2
玄関他	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6
玄関他	ブラケットFL20 防雨型	1	1
職員室	直管蛍光灯 Hf32形	21	42
校長室	直管蛍光灯 Hf32形	3	9
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8
放送室	ブラケットFL20 防雨型	1	1
放送室	直管蛍光灯 FL10形	1	1
休憩室他	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
休憩室他	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
休憩室他	直管蛍光灯 FL20形	1	1
休憩室他	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1
休憩室他	シーリングライト FCL32・40形 和風ペンダント	1	1
昇降口他	スクエアライト 口350 直付 FHP32×3	9	9
昇降口他	スクエアライト 口570 直付 FHP32×3	3	3
配膳室他	直管蛍光灯 Hf32形	1	2

配膳室他	ブラケットFL20 防雨型	1	1
階段室他	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
階段室他	直管蛍光灯 FL20形	1	1
グランド玄関	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
職員女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
職員女子便所	直管蛍光灯 FL20形	3	3
職員女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	3	3
職員男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
職員男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
職員男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2
教材室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
展示ケース	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
特殊教室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
特殊教室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (1)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (1)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (2)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (2)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
生徒会室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
生徒会室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (3)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (3)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
配膳室他	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
配膳室他	直管蛍光灯 FL20形	1	1
階段室他	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室他	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
生徒男子教室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒男子教室	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒男子教室	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	5	5
物品庫他	直管蛍光灯 Hf16形	1	2
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
物品庫他	ブラケットFL20 防雨型	1	1
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5
一般教室 (4)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (4)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2

一般教室 (5)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (5)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (6)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (6)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (7)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (7)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
一般教室 (8)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
一般教室 (8)	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
配膳室他	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
配膳室他	直管蛍光灯 FL20形	1	2
階段室	直管蛍光灯 Hf16形	2	4
階段室	非常灯 Hf32形 階段誘導灯	1	1
物品庫他	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
生徒男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
生徒女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2
生徒女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	5	5

給食センター

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
機械室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
洗浄室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
洗浄室	非常灯	2	2
風除室 (2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
風除室 (2)	非常灯	1	1
備品庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
洗剤庫	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
ゴミ庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
プラットフォーム	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
外壁	HIDランプ(投光器) ハロゲン150W	5	5
脱衣室	直管蛍光灯 Hf16形	1	1
洗濯コーナー	直管蛍光灯 Hf16形	1	1
洗濯コーナー	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
女子便所	ダウンライト Φ150 FHT24	7	7
男子便所	ダウンライト Φ150 FHT24	3	3
多目的便所	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2
準備室 (2)	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
準備室 (2)	非常灯	2	2
更衣室 (1)	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
更衣室 (2)	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
女子休憩室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
女子休憩室	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
男子休憩室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
男子休憩室	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
ホール	直管蛍光灯 Hf32形	3	3
ホール	非常灯	1	1
ポーチ	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5
風除室	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2
風除室	非常灯	1	1
玄関	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
事務室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1
会議室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3
会議室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
男子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1
女子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2

準備室 (1)	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
準備室 (1)	非常灯	1	1
プラットフォーム(検収)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
器具洗浄室 (1)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
器具洗浄室 (1)	非常灯	1	1
荷受室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2
荷受室	非常灯	1	1
不燃物廃油庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
可燃物庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
検収室	直管蛍光灯 Hf32形	6	6
検収室	非常灯	2	2
野菜類下処理室	その他照明	4	4
野菜類下処理室	直管蛍光灯 Hf32形	5	10
野菜類下処理室	非常灯	1	1
食品庫	その他照明	1	1
食品庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
食品庫	非常灯	1	1
釜割室	その他照明	1	1
釜割室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
釜割室	非常灯	1	1
肉魚類下処理室	その他照明	3	3
肉魚類下処理室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
肉魚類下処理室	非常灯	1	1
調理室	その他照明	9	9
調理室	直管蛍光灯 Hf32形	14	28
調理室	ダウンライト(高天井) Φ200 RF300W	9	9
調理室	非常灯	5	5
特別調理室	その他照明	2	2
特別調理室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
特別調理室	非常灯	1	1
器具洗浄室 (2)	直管蛍光灯 Hf32形	2	4
器具洗浄室 (2)	非常灯	1	1
倉庫 (センター内)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2
サラダ室	その他照明	2	2
サラダ室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6
サラダ室	非常灯	1	1
消毒・配送準備室	その他照明	10	10
消毒・配送準備室	直管蛍光灯 Hf32形	19	38
消毒・配送準備室	非常灯	4	4

前室	非常灯	1	1
前室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1
配送車室	直管蛍光灯 Hf32形	12	12
配送車室	非常灯	1	1
外物置	直管蛍光灯 FL40形	2	2
シャワー室(更衣室奥)	一般電球 60W	1	1

山館前公園

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
ホール	ブラケット ボール電球60形	2	2
トイレ内	ダウンライト Φ150 FDL18	7	7
トイレ内	その他照明 人感センサー親機(100V)	1	1
トイレ内	その他照明 人感センサー子機	2	2

道仏公民館 (改修後)

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
1階 軒下	ブラケット LED	2	2
事務室	直管蛍光灯 FL40形	6	12
物置	直管蛍光灯 FL40形	1	1
サークル活動室	直管蛍光灯 FL40形	4	8
講座室	直管蛍光灯 FL40形	8	16
廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	1
調理室	直管蛍光灯 FL40形	8	8
2階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	12	24
バルコニー	ブラケット LED	2	2
床の間	直管蛍光灯 FL20形	1	1
外壁	HIDランプ(投光器) LED	3	3

金山沢水郷館

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
1階 各所	直管蛍光灯 FL40形	12	24
1階 各所	スポットライト(フランジ) ビーム球150W相当	8	8
地下各所	直管蛍光灯 FL40形	4	8
2階 各所	シーリングライト FL20 4灯 和風	8	8
2階 各所	直管蛍光灯 FL40形	25	25
2階 各所	直管蛍光灯 FL40形	36	72

町民体育館

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
アリーナ	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	30	30

中央体育館

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
ステージ	スポットライト(フランジ) JD60W相当	1	1

あおぞらテニスコート

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
テニスコート	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 400形	8	8
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	3

道仏交流センター

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
多目的ホール吹抜	HIDランプ(投光器) ハロゲン500W	5	5

石鉢ふれあい交流館

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数
ポーチ	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	9	9
ポーチ	ブラケット 庭園灯 FDL13	1	1
風除室	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	4	4
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18
通路	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	4	4
渡り廊下	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	7	7
児童室	スクエアライト 口450 埋込 FPL36×4	9	9
児童室	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	4	4
ラウンジ	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	5	5
ラウンジ	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	4	4
身障者WC	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	1	1
廊下	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	10	10
ラウンジ	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	8	8
ラウンジ	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	11	11
外壁	ブラケット EFD13形 電球色	11	11
廊下	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	7	7
和室	直管蛍光灯 FL40形	42	42
和室	ダウンライト Φ150 IL100 電球色	10	10
床の間	直管蛍光灯 FL40形	1	1
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2
調理実習室	直管蛍光灯 FL40形	9	18
調理実習室	直管蛍光灯 FL20形	1	1
控室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
ステージ	直管蛍光灯 FL40形	9	18
控室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
多目的ホール	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	15	15
多目的ホール	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	2	2
倉庫2	直管蛍光灯 FL40形	3	6
男女WC	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	13	13
男女WC	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	4	4
会議室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
会議室	ダウンライト Φ150 100W相当	3	3
会議室	直管蛍光灯 Hf32形 角度可変	2	2
図書室	スクエアライト 口450 埋込 FPL36×3	8	8
図書室	ブラケット 白熱電球 60形	6	6
書庫	直管蛍光灯 FL40形	2	4

ボランティア活動室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12
男女ロッカー	直管蛍光灯 FL40形	2	2
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	2
倉庫	直管蛍光灯 FL20形	1	1
エントランスホール	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	10	10
エントランスホール	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	24	24
エントランスホール	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	10	10
ロビー	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	19	19
ロビー	ブラケット白熱電球 60形	2	2
男女ロッカー	直管蛍光灯 FL40形	2	2
男女ロッカー	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	2	2
男女ロッカー	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	2	2
男女WC	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	3	3
男女WC	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	3	3
トレーニング	直管蛍光灯 Hf32形	12	24
トレーニング	スクエアライト 口450 埋込 FPL36×3	14	14
トレーニング	その他照明 不明	10	10
屋根	HIDランプ(投光器) メタハラ(MF) 250形	3	3
階段	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	1	1
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	2
階段	ダウンライト Φ150 FDL27 電球色	2	2
階段	ブラケット 白熱電球 60形	2	2